

## CERTIFICACION DE CONFORMIDAD VALVULAS DE RETENCION A MUELLE SYC 130

Cliente **ATUSA PORTUGAL**

Albarán nº  
Factura nº

Certif. nº  
Fecha

**ATUSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. declara que las valvulas de retención modelo SYC 130 suministradas en el albarán indicado en la cabecera cumplen los siguientes requisitos:**

- 1.- Estas válvulas han sido sometidas al preceptivo control de calidad.
- 2.- Atestación de conformidad sanitaria A.C.S. Nº 14 ACC LY 355.
- 3.- Cuerpo, disco y asta en latón EN 12165.
- 4.- Cierre en goma NBR.
- 5.- Muelle en acero inoxidable AISI 304.
- 6.- Presión nominal : PN 16 (3/8" - 1"), PN 10 (1 1/4" - 2"), PN 8 (2 1/2" - 4").
- 7.- Extremos en rosca hembra / hembra según estándar ISO 228/1.
- 8.- Temperatura de servicio : -10°C +80°C, siempre que el fluido este en permanente circulación.
- 9.- Garantizada para el uso en agua fría, agua caliente, aceites y aire.
- 10.- Para el empleo con combustibles y líquidos agresivos consultar con  
ATUSA GRUPO EMPRESARIAL S.A.

Por otra parte, todos los productos SYC están asegurados respecto a la responsabilidad del fabricante por los daños derivados del producto defectuoso. ATUSA GRUPO EMPRESARIAL S.A. declina cualquier responsabilidad por siniestros derivados de un uso no adecuado del producto o si no se han seguido las normativas de instalación actuales y las indicadas en nuestro catálogo en vigor.

Salvatierra a 16 de mayo de 2.023

