

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD

VALVULAS DE RETENCION A CLAPETA CIERRE METALICO SYNC 155

ATUSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. declara que las valvulas de retención modelo SYNC 155 suministradas en el albarán indicado en la cabecera cumplen los siguientes requisitos:

- 1.- Estas válvulas han sido sometidas al preceptivo control de calidad.
- 2.- Atestación de conformidad sanitaria A.C.S. Nº 14 ACC LY 356.
- 3.- Cuerpo, disco y tapa en latón EN 12165.
- 4.- Junta de fibra.
- 5.- Presión nominal : PN 16 (3/8" - 1"), PN 10 (1 1/4" - 2"), PN 8 (2 1/2" - 4").
- 6.- Extremos en rosca hembra / hembra según estándar ISO 228/1.
- 7.- Temperatura de servicio : -10°C +100°C, siempre que el fluido este en permanente circulación.
- 8.- Garantizada para el uso en agua fría, agua caliente y aire.
- 9.- Para el empleo con combustibles y líquidos agresivos consultar con ATUSA GRUPO EMPRESARIAL S.A.

Por otra parte, todos los productos SYNC están asegurados respecto a la responsabilidad del fabricante por los daños derivados del producto defectuoso. ATUSA GRUPO EMPRESARIAL S.A. declina cualquier responsabilidad por siniestros derivados de un uso no adecuado del producto o si no se han seguido las normativas de instalación actuales y las indicadas en nuestro catálogo en vigor.

<u>Código de artículo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>
VS155005	SYNC/155 VÁLVULA CLAPETA FECHO METÁLICO 1"	72.00