

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD FILTRO EN "Y" SYC 205

Cliente **ATUSA PORTUGAL**

Albarán nº
Factura nº

Certif. nº
Fecha

ATUSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. declara que los filtros modelo SYC 205 suministrados en el albarán indicado en la cabecera cumplen los siguientes requisitos:

- 1.- Estos filtros han sido sometidos al preceptivo control de calidad.
- 2.- Atestación de conformidad sanitaria A.C.S. Nº 18 ACC NY 392.
- 3.- Cuerpo y tapa en latón EN 12165.
- 4.- Tamiz en acero inoxidable AISI 304.
- 5.- Junta de PTFE.
- 6.- Presión nominal : PN 16.
- 7.- Extremos en rosca hembra / hembra según estándar ISO 228/1.
- 8.- Temperatura de servicio : -10°C +100°C, siempre que el fluido este en permanente circulación.
- 9.- Garantizada para el uso en agua fría, agua caliente y aire.
- 10.- Para el empleo con combustibles y líquidos agresivos consultar con ATUSA GRUPO EMPRESARIAL S.A.

Por otra parte, todos los productos SYC están asegurados respecto a la responsabilidad del fabricante por los daños derivados del producto defectuoso. ATUSA GRUPO EMPRESARIAL S.A. declina cualquier responsabilidad por siniestros derivados de un uso no adecuado del producto o si no se han seguido las normativas de instalación actuales y las indicadas en nuestro catálogo en vigor.

Salvatierra a 16 de mayo de 2.023



ATUSA Grupo Empresarial, S.A. C.I.F.: A01114792